

Biuro Usług Technicznych



"DROGTOM"

OPOLE UL. CHEŁMSKA 9/2

TEL. 0 608 498 304 , fax 077 55 15 593

www.drogtom.com.pl , e-mail: drogtom@tlen.pl

METRYKA OPRACOWANIA

*REMONT DROGI GMINNEJ ULICY Osiedle
W MIEJSCOWOŚCI Węgry*

LOKALIZACJA: Miejscowość Węgry (działki nr 647/1 , 715/114 ,
578/115 , 577/115 , 795/116)

AUTOR :

mgr. inż. Tomasz Sokulski

OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA: **Miejscowość Węgry**

AUTOR OPRACOWANIA:

- mgr inż. Tomasz Sokulski

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej (ulicy Osiedle) składającej się z trzech odcinków w miejscowości Węgry o łącznej długości **na długości 233,20 m.**

2. Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej drogi będące przedmiotem tego opracowania są to drogi gminna utwardzona, nie zachowujące wymogów dla dróg o ruchu lekkim pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych związanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokość, równość).

3. Koncepcja rozwiązania projektowego

Propozycją rozwiązania jest wykonanie dywanika z betonu asfaltowego grub. 7 cm na istniejącej nawierzchni jezdni wzmocnionej i uzupełnionej kamieniem łamanym o uziarnieniu 0 – 31,5 mm. w warstwie o średniej grubości 25 cm. Zapewni to spełnienie warunków wymienionych w punkcie 2 oraz będzie rozwiązaniem najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym.

Ze względów ekonomicznych planuje się wykonanie jedynie remontu drogi wraz z poboczami bez wjazdów do posesji.

3.1 Ogólny obmiar projektowanego odcinka

Długość projektowanego odcinka – 233,2 mb (9, 110,5 , 113,7 m.)

Szerokość projektowanego odcinka jezdni bitumicznej wynosi 3,0

Szerokość projektowanych poboczy tłuczniowych wynosi 2*0.5 m.

4. Wykonanie robót

Na ogólny zakres robót będą się składać:

- korytowanie nawierzchni istniejącej
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – grub. 25 cm
- wyrównanie i zagęszczenie podbudowy do uzyskania właściwej niwelety
- wykonanie dywanika z betonu asfaltowego– grub.7 cm(w dwóch w-ach po 3 i 4 cm)
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z korytowania – grub. 10 cm

4.1. Przygotowanie podłoża pod warstwę bitumiczną

W celu uzyskania należytej równości oraz odpowiedniej rzędnej wysokościowej, należy wykonać nową podbudowę z kruszywa o uziarnieniu 0–31,5 mm na warstwie którego należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia > 0.950.

Do wykonania wyrównania kruszywem należy użyć urządzeń (wg. możliwości równiarki lub spychu), które zapewnią należyte wyprofilowanie powierzchni.

Następnym etapem robót jest zagęszczenie utworzonego nasypu. Do uzyskania prawidłowego wskaźnika zagęszczenia, należy użyć walców średnich wibracyjnych.

Niweletę remontowanej drogi należy bezwzględnie dostosować do wysokości istniejących bram wjazdowych i posesji.

4.2 Wykonanie dywanika bitumicznego.

Technologię i zasady prowadzenia robót przy wykonaniu dywaników bitumicznych podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Nawierzchnię bitumiczną – grub. 7 cm zaleca się wykonać w dwóch warstwach :

-3 cm w-wa wyrównawcza

-4 cm w-wa ścieralna

Roboty należy wykonać przy użyciu profesjonalnego rozściełacza do mas bitumicznych.

4.3 Uzupelnienie poboczy kruszywem

Po wykonaniu robót należy uzupełnić pobocza, w odległości ok. 50 cm od krawędzi jezdni na całej długości odcinka. Ma to na celu zapobiegnięcie obłamywaniu się oraz podmywaniu krawędzi wykonanej nawierzchni. Materiałem wypełniającym powinien być materiał kamienny z korytowania nawierzchni istniejącej. Dobór materiału oraz ewentualne zmiany w sposobie i zakresie wykonania należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

5. Postanowienia końcowe

W związku z koniecznością powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych projektowaną jezdnię należy wykonać z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym).

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w w/w SST.

Dodatkowo na odcinku całej drogi należy odtworzyć (oczyścić) istniejące rowy przydrożne drogi powiatowej. Na włączeniu dróg wbudować należy przepusty fi 40 z polipropylenu z długości 12 m. Na warstwie pospółki grub. 30 cm.

Przepusty należy też obrukować (wlot i wylot) drobnowymiarową kostką kamienną na podbudowie z betonu B-15.

Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót.

Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót, doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na

wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania

- a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
- b) Roboty pomiarowe,
- c) Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
- d) Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
- e) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
- f) Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
- g) Roboty wykończeniowe.

6.1. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,
- tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

6.2. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 6. istnieją zagrożenia spowodowane prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

6.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

- 1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Opolskiego ,
- 2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygradzeniami,
- 3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

- 4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało użytkowników drogi.

6.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- 1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia, należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

- 2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

- Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- Maski ochronne przy robotach pyłących,
- Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
- Nakolanniki przy pracach w pozycji kłęczącej

- 3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

6.5. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta.

6.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.

- teren robót należy odpowiednio oznakować,
- zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

6.7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.

Autor opracowania:

- mgr inż. Tomasz Sokulski