

Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39C”

nr sprawy: BU.271.1.1.2022.KS

Turawa, 03.08.2022r.

II WYJAŚNIENIE TREŚCI **SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

***Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie
przy ul. Opolskiej 39C***

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawcy:

1. Proszę o podanie producenta i model istniejącej centrali SSWIN do rozbudowy.
2. W pozycjach w przedmiarach elektrycznych dotyczących przewodów kabelkowych brak jest informacji o typach przewodów. Prosimy o uzupełnienie typów przewodów dla każdej pozycji.
3. W pozycjach w przedmiarach elektrycznych dotyczących tras kablowych brak jest informacji o typach projektowanych koryt. Również w opisie i na rysunkach brak jest tych informacji. Prosimy o uzupełnienie.
4. Prosimy o podanie parametrów projektowanej centrali telefonicznej IP oraz o schemat ideowy.
5. W pozycjach 394 oraz 452 w przedmiarze elektrycznym podana jest informacja o przełożeniu istniejących urządzeń i okablowania. Brak informacji jakich to urządzeń dotyczy i ile ich jest. Prosimy o uzupełnienie.
6. Prosimy o uzupełnienie rysunków o lokalizację urządzeń KD i CCTV.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. Producentem istniejącej centrali SSWIN do rozbudowy jest Satel Integra.

Ad.2. Uzupełnione przedmiary robót w załączeniu.

Ad.3. Uzupełnione przedmiary robót w załączeniu.

Ad.4. Centrala telefoniczna Server IP na ok 75 aparatów VoiP z możliwością rozszerzenia do 100.

Projekt pn.: „**Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy ul. Opolskiej 39C**”

nr sprawy: BU.271.1.1.2022.KS

Ad.5. Do przełożenia są urządzenia tj. radio CB, instalacja antenowa, projektory, wkucie istniejących kabli natynkowych.

Ad.6. Na rys. E3 są wrysowane urządzenia KD i CCTV.

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS