



**GMINA TURAWA**  
siedziba: Urząd Gminy w Turawie  
46 - 045 Turawa  
ul. Opolska 39C  
[www.turawa.pl](http://www.turawa.pl)  
e - mail: [ug@turawa.pl](mailto:ug@turawa.pl)

Turawa, dnia 02.09.2022r.

BU.271.4.2022.AKG.2

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI** **SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 1710) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

### **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie**

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie Wykonawcy:**

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu przesyłamy pytania do w/w zadania:

1. W przedmiarze elektrycznym w punkcie 2, znajdują się dwie baterie kondensatorów BK-15kWA. Brak jest informacji w dokumentacji projektowej, gdzie i w jaki sposób takie baterie powinny zostać zainstalowane. Brak jest również informacji o parametrach tych baterii. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
2. W opisie elektrycznym w punkcie 6.2 jest zapis: " Wszystkie elementy pasywne systemu składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do objęcia instalacji bezpłatnym 55 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta" Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza certyfikat z 25 letnim okresem gwarancyjnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad. 1. Bateria jest wpisana tylko kosztorysowo, ponieważ po uruchomieniu obiektu warto zrobić analizę pobieranej energii (w normalnych warunkach pracy). Na tej podstawie dopiero można zdecydować o potrzebie zainstalowania baterii/kondensatorów /dławików. Może to uchronić przed wysokimi rachunkami za energię elektryczną, ze względu na moc pojemnościową. W takim przypadku baterię proponuje się zainstalować w pomieszczeniu serwerowni.

Ad. 2. Dopuszcza się 25 letni okres gwarancyjny.

WÓJT GMINY TURAWA

/-/ DOMINIK PIKOS